



Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000
site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

TERMO DE RETIFICAÇÃO

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022

O Departamento Municipal de Licitação, no uso de suas atribuições legais, pelo presente RETIFICA o item 01 do Pregão Presencial 01/2.022, **ONDE SE LIA** “Hidrômetro unijato com corpo em liga metálica de bronze com pintura eletrostática na cor azul, DN 20 mm (3/4 Pol), vazão máxima 3 m³/h, vazão nominal de 1,5 m³/h, vazão de transição de 120 l/h e vazão mínima de L/H e início de funcionamento típico de 11L/h, com relojoaria inclinada 360º de alta resistência em policarbonato, equipada com cinta metálica anti-fraude interna em aço inox, eixo em aço de inox, componentes internos em plástico de engenharia, com temperatura máxima de operação de 40°C e pressão de 10 bar.” **LÊ SE** “Hidrômetro unijato com corpo em liga metálica de bronze com pintura eletrostática na cor azul, DN 20 mm (3/4 Pol), vazão máxima 3 m³/h, vazão nominal de 1,5 m³/h, vazão de transição de 120 l/h e vazão mínima de L/H e início de funcionamento típico de 11L/h, com relojoaria inclinada 45º de alta resistência em policarbonato, equipada com cinta metálica anti-fraude interna em aço inox, eixo em aço de inox, componentes internos em plástico de engenharia, com temperatura máxima de operação de 40°C e pressão de 10 bar.”.

Fica mantida a data de 08 de fevereiro de 2022 as 09h15 para a abertura dos envelopes (credenciamento e processamento e negociação), tendo em vista que a referida alteração na formulação das propostas, nos termos do artigo 21 §4º da lei 8666/93.

Tanabi 03 de fevereiro de 2.022.


JOÃO PAULO DA SILVEIRA
Pregoeiro