



| LEGENDA | |
|---------|--|
| | poste metálico h=8m com luminárias LED 100w |
| | caixa de inspeção do terra em PVC com haste de aterramento |
| | caixa de abrigo medição - padrão CPFL - trifásico |

| | | |
|--|--|------------------------|
| PROJETO COMPLETO | | DATA: SETEMBRO DE 2022 |
| | | PROJ: 05/05 |
| ESCALA 1:100 | | |
| OBJ: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | | |
| ASSUNTO: PROJETO ELÉTRICO | | |
| PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI - SP | | |
| LOCAL: RUA RUBENS BERTOLINO, ESQUINA COM A VICINAL JOSÉ GONÇALVES GONÇALVES DE OLIVEIRA, BAIRRO FRANCISCO FREDERICO, TANABI - SP MATRÍCULA Nº 30 779 | | |
| | ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE TANABI | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL TANABI - SP Endereço: Rua Dr Cunha Junior, nº 242 CEP: 15.170-000 CNPJ: 45.157.104/0001-42 Telefone: (17) 3272-9000 | |
| FELIPE C. PELEGRINO ENGENHEIRO CIVIL CREA: 5070179681 | | |

- Notas:
- A fiação de alimentação aos Projetores, subirá por dentro do Poste, até o seu topo.
 - Os eletrodutos serão de PVC, com paredes espessura mínima de 3,0mm, e diâmetro mínimo de 40mm, salvo indicações.
 - Todas as conexões dos cabos, deverão ser estanhasadas ou unidas através de conectores do tipo "parafuso-fendido" (split-bolt), protegidas com fita isolantes de auto-fusão, recobertas por fita isolante de uso geral.
 - Todas as partes metálicas não condutoras de energia elétrica, deverão ser aterradas e interligadas à malha de aterramento.
 - A malha de Aterramento será constituída de haste cobreada 3,0 metros, interligadas por cabo de cobre de 10,0mm² (na cor Verde), as hastes serão colocadas dentro da caixa de inspeção
 - Todas as caixas de inspeção do terra serão em PVC rígido com diâmetro de 300mm e altura de 250mm;
 - Nomear nos condutores as "fases" como: Fase 1 - Vermelha (A), Fase 2 - Azul Royal (B), Fase 3 - Branca (C).

PROJETO COMPLETO

DATA:

SETEMBRO DE 2.022

FOLHA:

05/05

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

ESCALA 1:100

ASSUNTO: PROJETO ELÉTRICO

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI - SP

LOCAL: RUA RUBENS BERTOLINO, ESQUINA COM A VICINAL JOSÉ GONÇALVES
GONÇALVES DE OLIVEIRA, BAIRRO FRANCISCO FREDERICO, TANABI - SP
MATRÍCULA Nº 30.779



PREFEITURA MUNICIPAL TANABI - SP
Endereço: Rua Dr Cunha Junior, nº 242
CEP: 15.170-000
CNPJ: 45.157.104/0001-42
Telefone: (17) 3272-9000

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE TANABI

FELIPE C. PELEGRINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5070179581