

RELATÓRIO DE ANÁLISE MENSAL

MARÇO DE 2025

CLIENTE: Município de Tanabi
CNPJ: 45.157.104/0001-42
ENDEREÇO: Rua Dr. Cunha Junior
CIDADE: Tanabi

BAIRRO: Centro

FONE: (17)32729000
Nº: 242
CEP: 15.170-000



Data	Hora	Laudo	Cloro mg/L	Ponto de Coleta	Resultados						
					pH	Cor	Turbidez	Flúor	Coliformes Totais	Escherichia Coli	Observação
26	8:00	631	1,15	Casa das Bombas	8,50	<1	0,86	0,58	Ausente	Ausente	
26	8:15	632	0,24	Centro	8,64	<1	0,20	0,65	Ausente	Ausente	
26	8:30	633	0,90	Covizzi	7,80	<1	0,23	0,69	Ausente	Ausente	
26	8:50	634	0,80	Jardim Botânico	8,18	<1	0,22	0,58	Ausente	Ausente	
26	9:10	635	1,15	Santa Monica	8,54	<1	0,23	0,74	Ausente	Ausente	
26	9:23	636	1,20	Zé Onha	8,38	<1	0,17	0,67	Ausente	Ausente	
26	9:40	637	1,03	Vila Rica	7,84	<1	0,43	0,85	Ausente	Ausente	
26	10:06	638	0,20	Jardim Primavera	8,02	<1	0,18	0,74	Ausente	Ausente	
26	10:17	639	1,05	Cohab 3	6,82	<1	0,19	0,79	Ausente	Ausente	
26	10:35	640	1,15	Nova Tanabi	7,10	<1	0,26	0,81	Ausente	Ausente	
26	10:50	641	0,80	Manobra	8,20	<1	0,23	0,64	Ausente	Ausente	
26	11:10	642	0,95	Bom Jesus	8,21	<1	0,36	0,63	Ausente	Ausente	
26	11:25	643	0,83	Machado 2	8,40	<1	0,18	0,59	Ausente	Ausente	
26	11:40	644	1,12	Converd III	8,85	<1	0,21	0,60	Ausente	Ausente	
26	12:20	645	1,01	Santa Clara	7,86	<1	0,47	0,76	Ausente	Ausente	
26	12:15	646	0,91	Sítio do Estado	7,75	<1	0,56	0,75	Ausente	Ausente	
26	12:28	647	1,18	Jardim Centenário	9,09	<1	0,22	0,69	Ausente	Ausente	
26	12:40	648	0,20	De Paula	8,15	<1	0,23	0,74	Ausente	Ausente	
26	13:00	649	0,20	Imperial	8,30	<1	0,22	0,76	Ausente	Ausente	
26	13:40	650	1,33	São Judas Tadeu	8,76	<1	0,17	0,98	Ausente	Ausente	
26	14:30	651	1,02	Ecatu	7,25	<1	0,19	0,78	Ausente	Ausente	

Decreto nº5.440, de 04/05/2005. Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da sua água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano.

Referências:

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Limite Máximo de Tolerância			
Coliformes Totais	Ausência/100mL	Cor	<15
Escherichia Coli	Ausência/100mL	Turbidez	<5
pH	6,00-9,50	Fluor	<1,5

Conclusão: De acordo com os parâmetros analisados para atendimento da PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017(Portaria Nº2.914, de Dezembro de 2011),os resultados reportados neste laudo para a amostra analisada **atendem** os limites estabelecidos.