

RELATÓRIO DE ANÁLISE MENSAL

MAIO DE 2025

CLIENTE: Município de Tanabi
CNPJ: 45.157.104/0001-42
ENDEREÇO: Rua Dr. Cunha Junior
CIDADE: Tanabi

BAIRRO: Centro

FONE: (17)32729000
Nº: 242
CEP: 15.170-000



Data	Hora	Laudo	Cloro mg/L	Ponto de Coleta	Resultados						
					pH	Cor	Turbidez	Flúor	Coliformes Totais	Escherichia Coli	Observação
22	7:00	1017	0,22	Centro	8,64	<1	0,15	0,85	Ausente	Ausente	
22	7:18	1018	1,25	Casa das Bombas	8,47	<1	0,16	0,80	Ausente	Ausente	
22	7:20	1019	1,40	Covizzi	8,52	<1	0,16	0,69	Ausente	Ausente	
22	7:45	1020	0,83	Jardim Botânico	8,53	<1	0,13	0,70	Ausente	Ausente	
22	8:10	1021	1,15	Santa Monica	8,61	<1	0,17	0,98	Ausente	Ausente	
22	8:30	1022	1,30	Vila Rica	8,50	<1	0,15	0,72	Ausente	Ausente	
22	8:49	1023	1,05	Zé Onha	8,32	<1	0,22	0,85	Ausente	Ausente	
22	9:05	1024	0,20	Jardim Primavera	7,66	<1	0,17	0,81	Ausente	Ausente	
22	9:18	1025	0,93	Cohab 3	8,46	<1	0,15	0,76	Ausente	Ausente	
22	9:38	1026	1,01	Nova Tanabi	8,18	<1	0,17	0,84	Ausente	Ausente	
22	9:57	1027	0,99	Manobra	7,90	<1	0,14	0,69	Ausente	Ausente	
22	10:15	1028	1,08	Bom Jesus	8,20	<1	0,17	0,73	Ausente	Ausente	
22	10:28	1029	1,40	Machado 2	8,33	<1	0,14	0,87	Ausente	Ausente	
22	10:48	1030	1,30	São Judas Tadeu	8,12	<1	0,17	0,77	Ausente	Ausente	
22	11:10	1031	1,43	Santa Clara	8,12	<1	0,14	0,89	Ausente	Ausente	
22	11:30	1032	1,20	Sítio do Estado	8,45	<1	0,18	0,67	Ausente	Ausente	
22	11:43	1033	1,13	Jardim Centenário	7,95	<1	0,16	0,99	Ausente	Ausente	
22	11:50	1034	0,22	De Paula	8,13	<1	0,16	0,80	Ausente	Ausente	
22	12:30	1035	0,23	Imperial	8,70	<1	0,17	0,87	Ausente	Ausente	
22	13:00	1036	1,50	Ibiporanga	8,23	<1	0,16	0,76	Ausente	Ausente	
22	13:50	1037	1,18	Ecatu	8,78	<1	0,18	0,87	Ausente	Ausente	

Decreto nº5.440, de 04/05/2005. Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da sua água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano.

Referências:

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Limite Máximo de Tolerância			
Coliformes Totais	Ausência/100mL	Cor	<15
Escherichia Coli	Ausência/100mL	Turbidez	<5
pH	6,00-9,50	Fluor	<1,5

Conclusão: De acordo com os parâmetros analisados para atendimento da PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017(Portaria Nº2.914, de Dezembro de 2011),os resultados reportados neste laudo para a amostra analisada **atendem** os limites estabelecidos.